



INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
"BANAT" AL JUDEȚULUI TIMIȘ

Prezentul document este semnat electronic cu un certificat digital calificat emis în conformitate cu reglementările eIDAS 910/2014/EC și ale Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică

Se postează pe pagina de internet www.isutimis.ro

INFORMARE

Conform comunicatului ISCIR, stingătoarele de incendiu având marcajul **TOF** respectiv **CE0029**, puse la dispoziție pe piață de GEFIL SA, nu fac parte din *Lista produselor certificate/Notificate conform O.M.A.I nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformității în vederea introducerii pe piață a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor*, prin urmare **efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare și reparare contravine prevederilor legale de reglementare a domeniului.**

În vederea evitării unor evenimente cu pagube materiale și/sau victime, respectiv pentru a asigura un nivel optim de siguranță în exploatare și securitate la incendiu, stingătoarele cu marcajele mai sus menționate, se vor retrage din exploatare.

Nerespectarea prevederilor legale, conduce la **retragerea autorizației** pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, conform prevederilor *O.M.A.I 87/2010*, cu modificările și completările ulterioare.

Cu stimă,

în condiții de siguranță, semnează electronic,

INSPECTOR ȘEF

Colonel

ing. MIHOC Lucian - Vasile