



27 NOV 2023

**LEGENDĂ:**  
 GS1-GS3 - Guri de scurgere tip geiger;  
 C1-C3 - Cămine de canalizare, circulare din beton, DN= 1000 mm, H= 2000 mm;  
 SH - Separator de hidrocarburi având o capacitate de q = 20 litri / secundă, capacitate trapă nămol = 2000 litri, capacitate toatlă = 3000 litri;  
 Conductele de canalizare pluvială sunt de tip PVC-KG.

(i) Director D.P.C.C.: Cms. șef Ing. Parasciv Mihaela

VERIFICATOR				
VERIFICATOR	CALDARE IOAN			5526/27.11.2023
EXPERT				
VERIF/EXPERT	NUME	SEMNĂTURA	CERINȚA	Referat / Expertiză nr. / data
Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică Direcția Proiectare și Consultanță în Construcții			INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "BANAT" AL JUDEȚULUI TIMIȘ	PROIECT NR. 2023 MODIGSU-015
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNĂTURA	SCARA: -	SISITEMATIZARE ȘI AMENAJARE CURTE INTERIOARĂ DETAȘAMENTUL 1 DE POMPIERI TIMIȘOARA
ȘEF PROIECT	ing.V.Victorița			FAZA: D.A.L.I.
PROIECTAT	ing.R.Barcan			PLAN SITUAȚIE REȚEA DE CANALIZARE
DESENAT	th. C.Ciucardel		DATA: 11.2023	
ȘEF BIROU	ing. R.Barcan			
				PLAȘA NR. PS 02